

PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:15







CORTE B-B
ESCALA 1:15



CORTE A-A
ESCALA 1:15



28 - N1 - Ø8mm - C = 445mm

LISTA DE MATERIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MASSA (kg)
1	BLOCO DE CONCRETO B29 - M15 - 14x29x19cm - NORMA NBR6136	un	30	-
2	BLOCO COMPENSADOR - 14x19x4,5cm - NORMA NBR6136	un	26	-
3	N1 - AÇO CA50 - Ø8mm (TRANSVERSAL) - 0,45m	m	12,60	31,50
4	N2 - AÇO CA50 - Ø8mm (HORIZONTAL) - 1,03m	un	2,03	5,07
5	N3 - AÇO CA50 - Ø8mm (HORIZONTAL) - 1,35m	un	2,70	6,75

A APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO, NÃO EXIME A CONTRATADA DAS SUAS RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA GASMIG, E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

LOGOMARCA DA CONTRATADA

GASMIG Companhia de Gás de Minas Gerais

PROJ.	DES.	VERIF.	VISTO	APROVADO	CREA	APROVADO	FOLHA	
RRS	RGSM	MHF	HCOF	DOMD.....	XX	FGBS	1/1	A3

APROVADO	CREA	Nº DESENHO	REVISÃO	ESCALA
RMA.....	XX	PT-EXITUS-5990-001	-	1:15

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
PROJETO TÍPICO
INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA ERP 300m³/h

PT-EXITUS-5990-001

ARQ.

NOTAS

1 - DIMENSÕES COTADAS EM MILÍMETROS(mm), EXCETO ONDE INDICADO.

REFERÊNCIAS

1 - VER NDG - 3.2 (NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PROJETO EXECUTIVO DE GASODUTO).
2 - VER NDG - 3.4 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E DISPOSITIVOS ADICIONAIS PARA OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL).
3 - VER 42.000 – ISP – PTO - 0004 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A REDE DE DISTRIBUÇÃO DE GÁS NATURAL EM ÁREAS URBANS E RURAIS).
4 - PARA PROJETO MALHA DE ATERRAMENTO VER MR-ELE-DES-ATERR-013.2016.
5 - O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER AVALIADO CONFORME CADA CASO, ESSE DOCUMENTO TEM A FUNÇÃO DE FORNECER AS DIRETRIZES INICIAIS.

DIST.	QTD/TIPO	ÓRGÃO	TOTAL

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

CLASSIFICAÇÃO