




Peso Total: 1489.1 kg



DETALHE I
ESCALA 2 : 15

	Tipo do Documento		Número GÁSMIG		Rev.
	DESENHO - CONJUNTO		DTG-02-EGN-00626-DEC-01		00
	Tipo de Assunto		Formato	Escala	Num Pag.
	EQUIPAMENTOS DE GÁS		A1	1:15	1/1
	Título do Documento				
EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN 00626					
Controle de Revisões					
Rev. 00	Data 15/07/2024	Descrição	Elaboração Austen	Verificação João Vitor	Aprovação Heitor Belfort

Notas:

1. Todas as medidas estão em mm, exceto onde indicado, terão tolerância de +3mm. E só serão aceitas fora de tais parâmetros com expressa autorização da área de apoio técnico.
2. Ensaios Radiografia,LP e EVS.
3. Deve ser realizada conforme DTG-01-RGN-ETC-03.
3. Pintura.
4. Deve ser realizada conforme DTG-01-RGN-ETC-04-Pintura industrial.
5. Não existe contato metálico entre a tubulação e o suporte, sendo o isolamento feito com placa de ebor com espessura de 3/8".
5. Fazer furação de 1/8" nos buíjes para colocação de lacre.

Documentos Complementares:

DTG-02-EGN-00626-DE3-01; DTG-02-EGN-00626-DEF-01; DTG-02-EGN-00626-DEF-02