



Peso Total: 497kg



	Tipo do Documento		Número GASMIG		Rev.
	DESENHO DE FABRICAÇÃO		DTG-02-EGN-DEC-25		01
	Tipo de Assunto		Formato	Escala	Num Pag.
	EQUIPAMENTOS DE GÁS		A2	1:20	1/1
	Título do Documento				
IN-03 #150 (REVERSÍVEL)					
Controle de Revisões					
Rev.	Data	Descrição	Elaboração	Verificação	Aprovação
00	23/03/2020	Emissão Inicial	Austen	Luis Gustavo	Heitor Belfort
01	15/09/2020	Revisão Carretel 009 F, 009 M, 009 V, 009 X e Estrutura 0010 A.	Austen	Fausto Avelar	Heitor Belfort

1. Todas as medidas estão em mm, exceto onde indicado, terão tolerância de +-3mm. E só serão aceitas fora de tais parâmetros com expressa autorização da área de apoio técnico.
2. Ensaios Radiografia, LP e EVS:
Deve ser realizada conforme DTG-01-RGN-ETC-03.
3. Pintura:
Deve ser realizada conforme DTG-01-RGN-ETC-04; Pintura industrial.
4. Não existe contato metálico entre a tubulação e o suporte, sendo o isolamento feito com placa de celeron com espessura de 1/4".
5. Fazer furação de 1/8" nos buíões para colocação de lacre.

DTG-02-EGN-DEF-10 - CARRETÉIS, DTG-02-EGN-DEF- 11 - ESTRUTURA,