

ESCLARECIMENTO: VAZAMENTO DE GÁS NO BAIRRO CIDADE NOVA, EM BELO HORIZONTE

Com relação ao incidente ocorrido no bairro Cidade Nova, informamos que:

- Hoje pela manhã, atendemos a uma ocorrência na rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, em frente ao número 706, no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte;
- O incidente foi ocasionado em função de uma escavação que estava sendo realizada por uma empreiteira à serviço de outra empresa;
- A tubulação está na profundidade aproximada de 1,5m e atende às normas técnicas de segurança. A Gasmig segue as diretrizes das normas da ABNT, NBR 15526, NBR 14461, ABNT NBR 12.712, dentre outras;
- A Gasmig conta com o programa “Escave com Segurança”, que dá apoio a qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, em obras externas e/ou internas, que ocasionem escavações em locais onde há redes de gás natural. Para acionar o acompanhamento das suas atividades de escavação, entre em contato com a Companhia, pelo telefone 117, e faça a solicitação, informando local, data e horário.
- A equipe terceirizada da outra empresa, embora tenha informado à Gasmig sobre o procedimento a serem realizados, não esperou a equipe técnica para iniciar os serviços, conforme orientações repassadas por treinamentos e manual disponível no link:

<https://gasmig.com.br/wp-content/uploads/2022/10/escave-com-seguranca.pdf> ;

- A Gasmig realiza periodicamente reuniões com as empresas e suas empreiteiras para apresentação dos riscos de escavações sem acompanhamento técnico da Gasmig, enfatizando a necessidade de solicitarem previamente esse acompanhamento;
- A Gasmig disponibiliza, em seu site oficial, o mapa de sua rede com campo de pesquisa, sendo possível verificar, em tempo real, por onde passa a rede;
- A Companhia lembra que o gás natural é menos inflamável que os outros combustíveis e, ainda, mais leve que o ar, e se dissipa rapidamente em caso de vazamento, diminuindo o risco de acidentes;
- É importante frisar, ainda, que o gás natural não tem cheiro. Assim, o cheiro característico (mistura de mercaptana) é inserido pela Gasmig em sua composição para facilitar a identificação de eventuais vazamentos;
- A equipe da Gasmig se encontra no local, efetuando o atendimento de acordo com o Plano de Atendimento à Emergências. O vazamento foi contido após o fechamento da válvula da rede de gás. O reparo já foi efetuado e o fornecimento será normalizado em instantes.
- Por segurança, os moradores foram orientados pelo Corpo de Bombeiros a se retirar do local.

Informamos, ainda, que estamos à disposição da população, 24 horas por dia, através do telefone 117.